



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Костромской области
г. Кострома, п. Новый, 3, Кострома, 156012, тел: 8(4942) 493-748, факс: 493-758,
e-mail: mchs44kos@kmtm.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Костромы
УНД ГУ и ПР МЧС России по Костромской области
г. Кострома, пр-т. Мира, 129, Кострома, 156012, тел: 8(4942) 35-89-14

г. Кострома

(место составления акта)

« 13 » октября 20 16 г.

(дата составления акта)

16 час. 30 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя
№ 221

По адресу/адресам: г. Кострома, ул. 1- Мая, 24

(место проведения проверки)

на основании: распоряжения № 221 от «24» августа 2016 года главного государственного инспектора г. Костромы по пожарному надзору Захарова Александра Евгеньевича

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Областного государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Костромской областной учебно-методический центр», зарегистрированного по адресу: г. Кострома, ул. 1-Мая, 24, место фактического осуществления деятельности: г. Кострома, ул. 1- Мая, 24.

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица / фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), место жительства индивидуального предпринимателя, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика); номер реестровой записи и дата включения сведений в реестр субъектов малого или среднего предпринимательства (для субъектов малого или среднего предпринимательства)

Дата и время проведения проверки:

« 26 » сентября 20 16 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 30 мин. Продолжительность 1,5 ч.

« 26 » сентября 20 16 г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.

« 29 » сентября 20 16 г. с 13 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч.

« 11 » октября 20 16 г. с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 4 дня/5,5 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен:

Территориальным отделом НД и ПР г. Костромы УНД ГУ МЧС России по Костромской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившее проверку: Государственный инспектор г. Костромы по пожарному надзору Ковшов Артем Александрович, Государственный инспектор г. Костромы по пожарному надзору Калинин Евгений Павлович

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Директор Кудряшов Д.Н., заместитель директора Годунов Б.А., заведующий хозяйством Колпакова Л.Н.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1.	Заполнение дверного проема ведущего в чердачное помещение из коридора не соответствуют требованиям по пределу огнестойкости ограждающих конструкций, установлена деревянная дверь обшитая железом с неизвестным показателями огнестойкости, вместо противопожарной. Сертификаты пожарной безопасности на установленную конструкцию не представлены.	ст. 1 Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; п. 1 п. 2 ч.2 ст. 1; ч. 3 ст. 4 Федерального закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; п. 5.12, 5.14* табл. 1, табл.2*, 7.1, СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».	ОГБУ ДПО КОУМЦ и ответственные должностные лица

2.	На объект надзора на разработана и не утверждена в установленном порядке декларация пожарной безопасности.	ст. 1 Федерального закона № 69; ст. 64 Федерального закона № 123; п.п. 1 п. 1, п. 3, п. 6 Приказа МЧС России № 91 от 24.02.2009 г. «Об утверждении формы и порядка регистраций декларации о пожарной безопасности».	ОГБУ ДПО КОУМЦ и ответственные должностные лица
3.	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечивается соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно дополнительные двери установленные на путях эвакуации центрального входа открываются не по направлению движения эвакуации людей из здания.	ст. 1 Федерального закона № 69; ч.3 ст. 4 Федерального закона № 123; п. 36 (ж) ППР в РФ; п. 6.17 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п 4.2.6 СП 1.13130.2009 (Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы).	ОГБУ ДПО КОУМЦ и ответственные должностные лица
4.	С третьего этажа здания класса функциональной пожарной опасности Ф4.2 предусмотрен один эвакуационный выход.	ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г., №184 «О техническом регулировании», ст. 1 Федерального закона № 69; п. 1 п. 2 ч.2 ст. 1; ч.3 ст. 4, п. 1 ч. 2 ст. 53 Федерального закона № 123; п. 8.1.11 СП 1.13130.2009, п. 6.13* СНиП 21-01-97*.	ОГБУ ДПО КОУМЦ и ответственные должностные лица
5.	В подвальных помещениях здания допускается эксплуатация светильников (ламп накаливания) со снятыми колпаками), предусмотренными конструкцией светильника.	п. 42 (в) Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	ОГБУ ДПО КОУМЦ и ответственные должностные лица
6.	В подвальном помещении здания допускается хранение оборудования, мебели, строительных материалов и других горючих предметов, при этом выход из подвала не изолирован от общей лестничной клетки противопожарной преградой с соответствующим заполнением проема.	ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г., №184 «О техническом регулировании», ст. 1 Федерального закона № 69; ч.3 ст. 4 Федерального закона № 123; п. 23 (б, г) ППР в РФ; п. 5.14* табл. 1, 2*, п. 6.9* СНиП 21-01-97*	ОГБУ ДПО КОУМЦ и ответственные должностные лица
7.	Не повышен предел огнестойкости строительных конструкций лестничных маршей (косоуров, ступеней), расположенных в лестничной клетке (№6-1 этаж, №11-2этаж, № 1-3этаж по плану БТИ) здания, участвующих в обеспечении общей устойчивости и геометрической неизменяемости здания при пожаре, до нормативного показателя R45 характерного для здания III степени огнестойкости, а именно строительные конструкции ступеней лестничных маршей выполнены из дерева, строительные конструкции косоуров выполнены из металла с пределом огнестойкости R15. Акты огнезащитной обработки не представлены.	ст. 1 ФЗ-69; п. 1 п. 2 ч.2 ст. 1, п. 3, 4 ч. 4, ч. ч. 1, 2 ст. 87 приложение табл. 21 ФЗ-123 (Технический регламент о требованиях пожарной безопасности); п. 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3 СП 2.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; п. 5.18* табл. 4* СНиП 21-01-97* (Пожарная безопасность зданий и сооружений).	ОГБУ ДПО КОУМЦ и ответственные должностные лица

8.	На объекте не организовано проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий в местах пересечения противопожарных преград, а именно в потолочном перекрытии между первым этажом и вторым этажом, между вторым и третьим этажом в месте прохода вентиляционного канала.	п. 22 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	ОГБУ ДПО КОУМЦ и ответственные должностные лица
9.	В подвальном этаже заглубленном более чем на 0,5 м оконные проемы в наружных стенах заделаны листами фанеры.	ст. 1 ФЗ-69; п. 3, 4 ч. 4, ФЗ-123 (Технический регламент о требованиях пожарной безопасности); п. 1.12 СНИП СНИП 2.08.02-89* Общественные здания и сооружения; п. 6.10 СНИП 31-06-2009 "Общественные здания и сооружения", п. 6.49 СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНИП 31-06-2009	ОГБУ ДПО КОУМЦ и ответственные должностные лица
10.	В защищаемых автоматической пожарной сигнализацией помещениях здания, где конструкция фальшпотолка выступает от потолочного перекрытия на расстояние более 0,4 метра, под потолком не установлены дополнительные дымовые пожарные извещатели.	ст. 46 ФЗ № 184 «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г.; ст. 1 ФЗ № 69 «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 г.; п.3, п. 4 ст. 4, ФЗ-123 от 22.07.2008; п. п. 12.20, 12.22, 12.23, 12.24 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»	ОГБУ ДПО КОУМЦ и ответственные должностные лица
11.	На основании п. п. 6.4.3.3, 6.4.3.4 ГОСТ 53292-2009 следует считать, поверхностную огнезащитную обработку стропил и обрешетки чердачного помещения здания – мастерских не качественной. Техническое заключение № 157-3-2/16 от 06.10.2016 г.	ст. 1 ФЗ-69 «О пожарной безопасности», п. 1 п. 2 ч.2 ст. 1; 3 ст. 4 ФЗ-123; п. 21 ППР; СНИП 21-01-97*; п. 10.1 МДС 21-1.98 «Предотвращение распространения пожара» Пособие к СНИП 21-01-97; п. 5.4.5 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты». ГОСТ 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний».	ОГБУ ДПО КОУМЦ и ответственные должностные лица
12.	В габаритах лестничной клетки со стороны центрального входа не предусмотрено отделение коридора второго этажа дверями, с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах, а именно отсутствуют двери отделяющие лестничную клетку от коридора второго этажа.	ст. 1 ФЗ-69 «О пожарной безопасности», п. 1 п. 2 ч.2 ст. 1, ч. 3 ст. 4 ФЗ-123; п. 6.18* СНИП 21-01-97*; п. 4.2.7 СП 1.13130.2009.	ОГБУ ДПО КОУМЦ и ответственные должностные лица

13.	В габаритах лестничной клетки ведущей с первого этажа на третий не предусмотрено отделение коридора первого этажа, коридора второго этажа, коридора третьего этажа дверями, с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах, а именно отсутствуют двери отделяющие лестничную клетку от коридоров первого, второго, третьего этажей.	ст. 1 ФЗ-69 «О пожарной безопасности», п. 1 п. 2 ч.2 ст. 1, ч. 3 ст. 4 ФЗ-123; п. 6.18* СНиП 21-01-97*; п. 4.2.7 СП 1.13130.2009.	ОГБУ ДПО КОУМЦ и ответственные должностные лица
-----	---	---	---

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

- нарушений не выявлено
- Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена** (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Техническое заключение № 153-3-2/16 от 28.09.2016 г.
2. Техническое заключение № 157-3-2/16 от 06.10.2016 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:
Государственный инспектор г. Костромы
по пожарному надзору

Государственный инспектор г. Костромы
по пожарному надзору

А.А. Ковшов

Е.П. Калинин

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«13» 19 2016 г.
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)