



**ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»
(КОУМЦ)**

1 Мая ул., д.24, Кострома, 156000
тел.(4942)31-30-95 факс (4942)47-14-06

E-mail: oumc@kmtn.ru

ОКПО 41623991, ОГРН 1024400520330,

ИНН/КПП 4442013476/440101001

от «22» мая 2017 г. № 128

На № _____ от « _____ » _____ 2017г.

Главному
государственному
инспектору г. Костромы
по пожарному надзору
А.Е. Захарову

Уважаемый Александр Евгеньевич!

В ответ на Ваше предписание №221/1/1 «По устранению нарушений требований пожарной безопасности» и на результаты акта плановой проверки от 13 октября 2016 года № 221 по пожарной безопасности в отношении ОГБУ ДПО «Костромской областной учебно-методический центр» (КОУМЦ) по адресу: г. Кострома, ул. 1 Мая. д.24 комиссией Отдела надзорной деятельности и профилактики работы г. Костромы УНД ГУ и ПР МЧС России по Костромской области в составе: государственного инспектора г. Костромы по пожарному надзору Ковшова Артема Александровича и государственного инспектора г. Костромы по пожарному надзору Калинина Евгения Павловича, администрация КОУМЦ доводит до Вашего сведения, что по результатам проверки по пожарной безопасности, была проведена аудиторская проверка ООО «Грифон» по пожарной безопасности и было дано заключение № 216 о независимой оценке пожарного риска в области обеспечения пожарной безопасности на объекте защиты. Присвоен регистрационный номер № 24 от 27 декабря 2016 года. В результате чего, расчетное значение индивидуального пожарного риска – $2.59 \cdot 10^{(-7)}$, допустимое значение индивидуального риска – $10^{(-6)}$ На основании СП 1.13130.2009 г. необходимый уровень пожарной безопасности на объекте с учетом принятых исходных данных обеспечивается. При принятых

исходных данных расчетное значение пожарного индивидуального риска на объекте не превышает нормативное значение, установленное ст.79 федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Мероприятия, необходимые для обеспечения выполнения условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности

1. Обеспечение администрацией объекта работоспособности и соответствия требованиям нормативных документов по пожарной безопасности автоматической системы обнаружения пожара (пожарная сигнализация – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ): установлены дополнительные дымовые извещатели (12 шт) в защищаемых автоматической пожарной сигнализацией помещениях здания, где конструкция фальшпотолка выступает от потолочного перекрытия на расстоянии более 0.4 метра;
2. Обеспечение администрацией объекта нормативного состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций стропильной системы здания: проведена огнезащитная обработка стропил и обрешетки чердачного помещения огнезащитным составом «ОГНЕЗ-Д» 1 вариант ТУ 2149-001-09089668-2013 (приемосдаточный акт на выполнение огнезащитных работ от 19 апреля 2017 года);
3. Выполнение администрацией объекта, должностными лицами и работниками арендаторов, эксплуатирующих помещения объекта, требований по обеспечению противопожарного режима в соответствии с действующими нормами и правилами, в т.ч. содержание подвальных помещений в чистоте, исключение хранения (обращения) в помещениях подвала здания горючих веществ и материалов, исключение использования помещений подвала в качестве кладовых с количеством пожарной нагрузки превышающим параметры категории «В4» без выделения противопожарными перегородками 1-го типа: в подвальном помещении произведена выноска оборудования, старой ломаной мебели, строительных материалов, горючих веществ и материалов, установлены в подвальном помещении 7-мь плафонов на светильники (лампы накаливания), установлен один дополнительный огнетушитель марки ОП-5.

На основании заключения № 2016 о независимой оценке пожарного риска в области обеспечения пожарной безопасности на объект ОГБУ ДПО «Костромской областной учебно-методический центр» была разработана ООО «Грифон» декларация пожарной безопасности, которой присвоен регистрационный номер №34401-ГУ-00834 от 20.03.2017 года.

Директор:



Д.Н. Кудряшов

С.Ю. Хохлов

8(4942)47-14-05