

АКТ
проверки готовности областного государственного бюджетного
учреждения дополнительного профессионального образования
«Костромской областной учебно – методический центр»
к 2018-2019 учебному году

Составлен 14 августа 2018 года.

ОГБУДПО «Костромской областной учебно – методический центр»

Основание: приказ департамента культуры Костромской области от 21 мая 2018 г. № 70 «О проверке готовности областных государственных бюджетных образовательных учреждений, подведомственных департаменту культуры, к 2018 - 2019 учебному году».

Комиссия в составе:

- | | | |
|-------------------------------|---|---|
| Рыжова
Ольга Александровна | - | начальник отдела координации деятельности учреждений отрасли «Культура» департамента культуры Костромской области, заместитель председателя комиссии; |
| Полежаева
Татьяна Юрьевна | - | консультант сектора кадровой работы и правового обеспечения департамента культуры Костромской области; |
| Романов
Андрей Николаевич | - | консультант отдела музейной и библиотечной деятельности департамента культуры Костромской области. |

Представитель Главного управления МЧС России по Костромской области.

произвела проверку готовности к новому учебному году ОГБУ ДПО «Костромской областной учебно – методический центр»

Комиссия установила следующее:

- 1. Устав зарегистрирован** 08 декабря 2015 года ИФНС России по Костромской области. Изменения в Устав утверждены распоряжением и.о. директора департамента культуры Костромской области № 6-р от 18 января 2016 года, распоряжением директора департамента культуры Костромской области № 148-р от 05 марта 2018 года (приложение №1)
- 2. Наличие лицензии** на право ведения образовательной деятельности: Лицензия серия 44Л01, №143-15/П выдана департаментом образования и науки Костромской области 23 декабря 2015 года. (приложение №2)
- 3. Наличие свидетельства о государственной аккредитации:** не требуется

4. Наличие документов закрепляющих за учреждением права пользования зданиями

Учебного корпуса: Свидетельство о государственной регистрации права 44-АБ № 540248 от 27.09.2011 г. (приложение №3).

5. Соблюдение лицензионных нормативов

5.1. Техническое состояние зданий. Наличие актов обследования, заключений о состоянии: акт обследования технического состояния здания от 07 августа 2017 года, состояние удовлетворительное (приложение №4)

Наименование здания, адрес	Наименование конструкций				
	фундаменты	стены	перекрытия	кровли	внутренняя отделка
КОУМЦ г. Кострома, ул. 1 Мая, д. 24	кирпичный ленточный, удов.	Кирпичные, удов.	деревянные, удов.	железная, деревянные стропила, удов.	стены оштукатурены, окрашены, удов.

5.2. Инженерное обеспечение.

5.2.1. Система отопления:

- внутренние сети: договор на работы по пневмогидравлической промывке и опрессовке внутренних систем отопления от 01.06.2018 № 17-18/С/П-138/223/2018 ООО «ДелАс» (приложение №5);
- наружные сети: состояние удовлетворительное, акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон приложение к контракту от 09.01.2018 № 214 ПАО ТГК № 2 (приложение №6);
- котельная: отсутствует, центральное отопление;
- госпроверка контрольных измерительных приборов: ФБУ «Костромской ЦСМ», акт № 16884/18 от 04.06.2018, свидетельство о поверке № 432/169 от 23.05.2018 (приложение №7);
- запас топлива: не требуется, центральное отопление.

5.2.2. Электроснабжение:

- акт на границы эксплуатационной ответственности ПАО «Костромская сбытовая компания» приложение к договору энергоснабжения от 09.01.2018 № 6024330-2144/2018 (приложение №8);
- договор на право пользования электроэнергией: ПАО «Костромская сбытовая компания» от 09.01.2018 № 6024330-2144/2018 (приложение №8)

6. Пожарная безопасность:

- наличие документов согласно номенклатуре дел: в наличии
- первичные средства пожаротушения: пожарный кран в комплекте с рукавом и стволом – 6 шт., огнетушитель порошковый ОП – 5 – 8 шт.
- автоматическая пожарная сигнализация: работает, договор на обслуживание № 005/1-ТО – 139/223/2018 от 01.07. 2018 ООО «Сигнал - Сервис» (приложение №9);
- наличие системы оповещения о пожаре: работает, договор на обслуживание № 005/1-ТО – 139/223/2018 от 01.07. 2018 ООО «Сигнал - Сервис» (приложение №9);

- огнезащитная пропитка сгораемых конструкций: апрель 2017 года, акт на выполнение огнезащитных работ ИП Кузнецов от 19.04.2017 (приложение №10);
- состояние запасных выходов: удовлетворительное;
- наличие плана эвакуации: в наличии.

7. Наличие паспорта безопасности объектов (территорий) в сфере культуры: в наличии (приложение №11).

8. Наличие и состояние документов по охране труда: приказы, утвержденный перечень инструкций, журналы регистрации инструктажа (вводного, периодического, для внеклассных мероприятий): в наличии, оформлены.

9. Наличие общежития: отсутствует.

10. Наличие столовой или буфета: отсутствует.

11. Обеспеченность ученической мебелью: обеспечено.

12. Состояние освещенности рабочих мест: соответствует санитарным нормам, протокол измерений освещенности № 364 ГД от 02.11.2011, экспертное заключение № 220 от 03.11.2011, санитарно-эпидемиологическое заключение № 44 КЦ 01 000 м 000526.11.11 от 03.11.2011 (приложение №12).

13. Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса

- количество компьютерной техники, используемой в учебном процессе – 11 шт.;
- программное обеспечение: Windows, LibreOffice, Microsoft Office;
- наличие выхода в Internet, доступного для обучающихся: имеется.

14. Питьевой режим: договор № 531-11/223/2018 от 01.01.2018 ООО «Светлояр» (приложение №13);

- анализ воды: ООО «Светлояр», декларация о соответствии ЕАЕС N RU Д-RU. RA01.B.59405 от 20.07.2017, действует до 20.07.2020 (приложение №14).

15. Потребность в педагогических кадрах: отсутствует.

16. Невыполненные предложения инспектирующих органов: нет.

17. Перечень выполненных работ по подготовке к новому учебному году и отопительному сезону:

1. Произведена замена труб системы отопления теплового ввода в здание.
2. Произведена государственная поверке средств измерений (манометры технические – 4 шт., тепловычислитель ТСК7-Э1).
3. Произведена покраска пола и лестничных маршей на путях эвакуации огнезащитной краской ОГНЕЗ.
4. Выполнен косметический ремонт крыльца главного входа в здание.

18. Санитарное состояние земельного участка, закрепленного за образовательным учреждением:

- наличие документов, закрепляющих за учреждением земельный участок - кадастровый паспорт на земельный участок от 24.07.2012 года №4400/201/12-42250, кадастровый номер 434:27:04:0202:0011(приложение №15);
- площадь земельного участка: 1018 кв. м.;
- наличие договора на уборку мусора: ООО «Экрон-Сах» по разовым договорам;
- наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям: в наличии, удовлетворительное;
- ограждение территории и его состояние: имеется, удовлетворительное;
- наличие и состояние подъездных путей к запасным выходам: имеются, удовлетворительное.

19. Наличие медицинского кабинета: отсутствует.

Система медицинского освидетельствования водителя автотранспорта учреждения осуществляет ОГБУЗ «Костромской областной наркологический диспансер» по договору № 7/223/2018/25-пр/о-2018 от 01 января 2018 года (приложение №16).

20. Наличие случаев производственного травматизма, детского травматизма, экстренной госпитализации за предшествующий учебный год, характеристика мер, принятых администрацией учреждения: не зафиксированы.

21. Замечания и рекомендации комиссии:

Директору ОГБУДПО «Костромской областной учебно-методический центр» (Д. Н. Кудряшов) обеспечить выполнение опрессовки системы отопления учреждения – в срок до 15.09.2018 г.

22. Заключение комиссии о готовности образовательного учреждения к новому учебному году (готово, не готово, готово с замечаниями и рекомендациями):

ОГБУДПО «Костромской областной учебно-методический центр» к 2018-2019 учебному году готово.

Заместитель председателя комиссии: _____ О.А. Рыжова

Члены комиссии:

_____ А.Н. Романов

_____ Т.Ю. Полежаева

_____ Захаров А. Е. начальник территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Костромы Главного управления МЧС России по Костромской области

С актом ознакомлен:

Директор ОГБУДПО «Костромской областной учебно-методический центр» _____

Д.Н. Кудряшов